

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Naše č. j.: ŽP/12373/14  
Spis. zn.: ZN/2647/ŽP/14  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 3  
Počet listů příloh: 5

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Martínek  
Tel.: 377 195 008  
E-mail: jiri.martinek@plzensky-kraj.cz

Datum: 14.1. 2015

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

**Název: „NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE areál MS Holoubkov“**

Kapacita (rozsah) záměru:

**Skladovací kapacita zásobníku motorové nafty je 17 m<sup>3</sup>.**

Charakter záměru:

Technologie dvouplášťové nádrže s výdejním zařízením na motorovou naftu je situována do stávajícího areálu oznamovatele. Zařízení je určeno pouze pro zásobování manipulační techniky oznamovatele motorovou naftou (MN). Technologie **neveřejné čerpací stanice** je navržena jako bezobslužná.

Umístění:

kraj : Plzeňský  
obec: Holoubkov  
katastrální území: Rokycany  
pozemky č. kat. 81/1

**Oznamovatel: Colloredo Mannsfeld spol. s r.o. Švabinská 279, 338 08 Zbiroh**

K záměru byla doručena vyjádření:

KHS Plzeň - souhlasí  
ČIŽP Plzeň - souhlasí  
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP - souhlasí

Závěr:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

**„NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE areál MS Holoubkov“**

**nemá významný vliv** na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

**Podmínky závěru zjišťovacího řízení:**

V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány připomínky a doporučení uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení.

**Odůvodnění:**

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů jsou doporučení a upozornění na předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat. Nebyla doručena ani žádná vyjádření veřejnosti.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Mgr. Jaroslav Nálevka  
vedoucí oddělení IPPC a EIA  
podepsáno elektronicky

Přílohy: kopie vyjádření

KHS Plzeň  
ČIŽP Plzeň  
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP

**Rozdělovník:**

**Dotčené územní samosprávné celky:**

1. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
2. Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

**Dotčené úřady státní správy:**

1. Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
2. Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, Plzeň
3. ČIŽP, Klatovská 48, 301 22 Plzeň

**Oznamovatel:** *Colloredo Mannsfeld spol. s r.o. Švabinská 279, 338 08 Zbiroh*

**Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:**

odbor životního prostředí

**Na vědomí:**

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65, Praha

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, Plzeň, 30322, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Rokycanech dne **31. prosince 2014**

Č.j.: **KHSPL 27657/21/2014**

Vyřizuje: RNDr. Jana Durasová / 371709420

Č.j. žadatele: ŽP/12380/14

Spis zn. žadatele: ZN/2647/ŽP/14

**Krajský úřad Plzeňského kraje**

**odbor životního prostředí**

**Škroupova 18**

**306 13 Plzeň**

**VĚC:** vyjádření k oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru *Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov* - oznamovatel Colloredo Mannsfeld spol. s r.o., Švabinská 279, 338 08 Zbiroh, IČ 02406781

Podáním ze dne 18.12.2014 oznámil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň zahájení zjišťovacího řízení výše uvedeného záměru. Na základě tohoto oznámení posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 6 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí předloženou dokumentaci oznámení záměru *Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov*.

Po posouzení dokumentace vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto vyjádření:

S dokumentací k oznámení záměru *Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov* dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění se **s o u h l a s í**.

## **Odůvodnění:**

Předmětem oznámení je posouzení vlivu umístění a provozu novostavby neveřejné čerpací stanice ve stávajícím areálu Manipulačního skladu (také jen MS) Holoubkov firmy Colloredo - Mannsfeld spol. s r.o. (pozemek p.p.č. 81/1, k.ú. Holoubkov) a čerpací stanice má být umístěna přibližně uprostřed tohoto areálu. V současné době je pozemek využíván na skladování a zpracování dřeva (manipulační plocha). Dle platného územního plánu obce Holoubkov je řešený pozemek součástí plochy *Vp - území průmyslové výroby*.

Stavba bude tvořena základovou deskou, na kterou se uloží nadzemní nádrž o objemu 17 m<sup>3</sup> s elektronickým výdejním čerpadlem. Před základovou deskou nádrže bude umístěna izolovaná manipulační plocha o rozměru 2,5 x 4 m pro zachycení případných úkapů během stáčení nebo při tankování. Plocha bude vyspádována do bezodtokové dvouplášťové jímky o objemu 2,5 m<sup>3</sup>. Nad manipulační plochou bude provedeno ocelové přestřešení o rozměrech 7,0 x 5,0 m. Řešená čerpací stanice bude sloužit výhradně pro výdej motorové nafty do manipulační techniky investora, která svými rozměry neumožňuje tankování u standardní ČS. Každý řidič bude mít vlastní uživatelský čip pro možnost tankování, evidenci bude zajišťovat evidenční softwar PIUSI.

Dovoz motorové nafty bude prováděn 1x měsíčně cisternovým vozem po stávající veřejné komunikaci směřující do areálu MS Holoubkov a dále po vnitroareálové komunikaci až k čerpací stanici pohonných hmot. Denní výdej motorové nafty se předpokládá cca 400 litrů/den, a to pouze pro dopravní a manipulační techniku oznamovatele.

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299

Hluková zátěž související s provozem řešeného záměru bude představována vyvolanou dopravou (nárůst o 1 autocisternu/měsíc) a její vliv je hodnocen jako nulový a lze s jistotou předpokládat, že hlukové limity nebudou provozováním záměru překročeny.

Zpracovatelem předkládaného oznámení záměru *Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov* je BOS spol. s r.o., Purkyňova 109, 25082 Úvaly, IČ 45281521, Ing. Evžen Kučera, datum zpracování 1.12.2014.

Pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je postačující toto oznámení a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vydávám k předložené dokumentaci kladné vyjádření.

RNDr. Jana Durasová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Rokycany  
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: [khs.plz@khsplzen.cz](mailto:khs.plz@khsplzen.cz)  
Internet: [www.khsplzen.cz](http://www.khsplzen.cz)

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Plzeň  
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň  
tel.: 377 23 67 83, fax: 377 23 72 89  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public\_pl@cizp.cz, www.cizp.cz

11 9574/14

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 30-12-2014	Zprac.
Č.j. ŽP/44/15 Počet listů .....	Ukl. zn. 208-1

26.12.14

**Krajský úřad Plzeňského kraje**  
**odbor životního prostředí**  
**Škroupova 18**  
**306 13 Plzeň**

Váš dopis značky:  
ŽP/12380/14

Naše značka:  
ČIŽP/43/ŘI/1400213.074/14/ZHN

Vyřizuje/telefon:  
Ing. Nekolová/377 993 470

Plzeň, datum:  
30.12.2015

### Vyjádření k oznámení záměru „Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov“

Dne 17.12.2014 jsme od Vás obdrželi k vyjádření oznámení záměru „**Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov**“ (dále jen oznámení záměru), pro které bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Záměr je dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie II, bod 10.4.

Uvedené oznámení záměru zpracoval v prosinci 2014 Ing. Evžen Kučera, BOS spol. s r.o., Purkyňova 109, 250 82 Úvaly, IČ 45281521. Oznamovatelem záměru je Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., Švabínská 279, Zbiroh, IČ 02406781.

Předmětem záměru je instalace dvouplášťové nádrže válcového tvaru o objemu 17m<sup>3</sup> a digitálního, elektronického výdejního čerpadla PIUSI v areálu oznamovatele (MS Holoubkov) na p.p.č. 81/1 v k.ú. Holoubkov pro zásobování manipulační techniky oznamovatele.

### **Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:**

#### **Oddělení ochrany vod**

Upozorňujeme, že je nutné stáčecí a manipulační plochy zabezpečit proti případnému úniku látek škodlivých vodám dle ustanovení § 39 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržovat všeobecně platná bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných předpisů a norem, včetně opatření specifických pro provozování záměru, která jsou konkretizována ve schváleném provozním řádu a havarijním plánu.

K oznámení záměru nemáme připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

#### **Oddělení ochrany ovzduší**

Realizací záměru vznikne nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, tj. zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. K oznámení záměru nemáme připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

### **Oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany přírody**

K oznámení záměru nemáme připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

### **Oddělení ochrany lesa**

Plánovanou výstavbou nadzemní nádrže nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. K předloženému oznámení záměru nemáme námitek a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, jagged line that resembles a mountain range or a series of peaks.

Ing. Zbyněk Sevelka  
ředitel oblastního inspektorátu



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí  
Masarykovo náměstí 1  
Střed  
337 01 Rokycany

Krajský úřad Plzeňského kraje  
odbor životního prostředí  
Škroupova 18  
**306 13 Plzeň**

Váš dopis ZN / ze dne  
17.12.2014

Naše značka  
MeRo/28/OŽP/15

Vyřizuje / linka  
Bc. Čmolíková / 242

V Rokycanech  
13.1.2015

### Zjišťovací řízení k záměru zařazenému v kategorii II „Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov“

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí v rámci zahájení zjišťovacího řízení záměru „Neveřejná čerpací stanice areál MS Holoubkov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s d ě l u j e:

#### 1. Ochrana vod

Ke zřízení nadzemní nádrže motorové nafty o objemu 17 m<sup>3</sup> vydal vodoprávní úřad MěÚ Rokycany souhlas dle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. MeRo/5190-1/OŽP/14 ze dne 13. 11. 2014.

#### 2. Ochrana ovzduší

Ke zřízení nadzemní nádrže motorové nafty o objemu 17 m<sup>3</sup> vydal MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí, k územnímu a stavebnímu řízení závazné stanovisko dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. MeRo/4522/OŽP/14 ze dne 24.9.2014.

3. K obsahu a rozsahu záměru oznámení z hlediska složek životního prostředí (LPF, ZPF, odpadové hospodářství, ochrana přírody) nemá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí připomínek.

**Ing. Ladislav J a n í k**  
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
00259047	mmĚb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin