



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Vaše značka

Naše č.j.
5113-2/OŽP/12

Vyřizuje
Procházková/247

Rokycany
7.1.2013

eliska.prochazkova@rokycany.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci vodoprávního povolení na stavbu „Vodovod na Rudě – Holoubkov“.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

**Obci Holoubkov (IČO 00258717),
se sídlem Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov**

kterou zastupuje Ing. Václav Mach, nar. 9.3.1955, Bližanovy 85, 340 34 Plánice

vodoprávní povolení

podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů, ke stavbě vodovodního řádu „1“ v obci Holoubkov, lokalita Na Rudě. Prodloužení vodovodu bude provedeno v celkové délce 419,90 m z potrubí PE DN 100 (169,13 m) a PE DN 80 (250,77 m) na st.p.č. 28, 30/1, 30/2, 109/1, 112/1, 127 a dále na p.p.č. 2/1, 2/2, 3, 26/1, 351, 352/1, 369/1, 392, 401, 414/3, 415, 432/1, 432/2 v k. ú. Holoubkov, č. hg. pořadí 1-11-01-025, č. hg. rajonu 6230, okr. Rokycany, Plzeňský kraj, orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X= 1070018, Y = 799381.

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto podmínek a povinností:

1/ Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla zpracována v 08/2012 Ing. Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0200074, Bližanovy 85, 340 34 Plánice, za dodržení platných bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle příslušných technickým norem.

2/ Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci staveb bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při souběžích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.

3/ Stavba bude dokončena **do 31.12.2014**, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.

4/ Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

5/ Stavebník je povinen již od doby přípravy ohlásit záměr provádět zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Národní tř. 3, 110 00 Praha 1, tel. 257 533 782. Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace těchto výzkumů.

Stavebník je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.

V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.

Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

6/ Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, s.p., Plzeň č.j. 12769/2012/343-Pe, SP-2012/1907 ze dne 22.2.2012

- navržené řešení stavby a napojení na stávající vodovod bude projednáno s provozovatelem vodovodu v dané lokalitě

7/ Budou dodrženy podmínky HZS ÚO Rokycany, č.j. HSPM 535-8/2012 RO ze dne 3.10.2012

- budou splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Pavlem Slavíkem v září 2009 a další požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů

8/ Všechny pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, vzniklé škody na kulturách nebo nemovitostech budou investorem uhrazeny dle platných směrnic, vlastníci budou přizváni k předání díla po jeho dokončení.

9/ Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS KP ÚP Rokycany č.j. 17836/21/12 ze dne 6.9.2012

- před uvedením vodovodu do provozu bude provedena desinfekce potrubí a následný rozbor odběru vzorku v souladu s ust. vyhl. č. 252/2004 Sb. Veškerý materiál použitý při výstavbě vodovodu bude splňovat podmínky vyhl.č. 409/2005 Sb., protokol o rozboru vody a doklad o vhodnosti použitého materiálu budou předloženy nejpozději při kolaudačním řízení.

10/ Budou splněny podmínky Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy č.j. 1298/OD/12 ze dne 24.2.2012

- před zásahem do pozemních komunikací bude požádán příslušný silniční správní úřad minimálně 1 měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby o povolení zvláštního užívání a uzavírek dotčených komunikací
- dopravní řešení pro realizaci stavby stanovuje příslušný odbor dopravy, a to po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Rokycany
- žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací nebo o omezení obecného užívání uzavírkami nebo objízďkami jsou k dispozici na internetových stránkách města Rokycany, nebo je lze vyzvednout na odboru dopravy MěÚ Rokycany
- před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání silnice je nutno uhradit správní poplatek, pro jehož zaplacení je nutné vyzvednout doklad o zaplacení na zdejšímu odboru
- stavbou budou přijata opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních komunikací.

11/ Po dokončení stavby bude podán zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, předávací protokol stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a její geometrické zaměření, doklady o použitých materiálech.

O d ů v o d n ě n í

Obec Holoubkov, IČO 00258717, se sídlem Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov, zastoupená na základě plné moci ze dne 10.11.2011 Ing. Václavem Machem, nar. 9.3.1955, Bližanovy 85, 340 34 Plánice, požádala dne 5.11.2012 o vydání vodoprávního povolení pro stavbu vodovodního řadu „1“ v obci Holoubkov, v lokalitě Na Rudě. Projektová dokumentace byla vypracována v 08/2012 Ing. Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0200074, se sídlem Bližanovy 85, 340 34 Plánice. Na základě této žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení, místní šetření bylo svoláno písemnou pozvánkou č.j. 5113-1/OŽP/12 ze dne 20.11.2012. Na stavbu vodovodu bylo vydáno MěÚ Rokycany, stavebním odborem, územní rozhodnutí spis. zn. (č.j.) 2227/OST/12 Pol ze dne 26.6.2012, které nabylo právní moci 1.8.2012.

Projektová dokumentace řeší rozšíření vodovodní sítě v obci Holoubkov, v lokalitě Na Rudě. Jedná se o vybudování vodovodního řadu „1“ v celkové délce 419,90 m z potrubí PE DN 100 (169,13 m) a PE DN 80 (250,77 m).

Nový vodovodní řad začíná napojením na stávající rozvod vody u objektu zdravotního střediska. Řad je veden nezpevněnou plochou parku, 2x přechází chodník a živičnou vozovku, potom odbočuje pod opěrnou zdí do prostoru plochy Na Rudě. Dále je veden k silnici III/2341, kde dochází ke změně profilu z DN 100 na DN 80 před stávajícím protlakem DN 100, pokračuje v souběhu se silnicí, kterou křížuje stávajícím protlakem a dále pokračuje na obecní štěrkovou cestu a soukromé pozemky k dolní úrovni silnice po hrázi rybníka. Koncová část vodovodu opět vychází na obecní pozemek, kde je podzemním hydrantem DN 80 vodovod zakončen.

Na začátku vodovodního řadu „1“ je navržena armaturní šachta redukce tlaku o rozměrech 2,3x3,8x2,3 m. Součástí stavby je 6 nových vodovodních přípojek, vyvedených a zaslepených na hranicích jednotlivých pozemků v celkové délce 62,8 m (rPE 32x3,0) a přepojení stávajících vodovodních přípojek, 2 ks automatických vzdušníků a 3 ks podzemních hydrantů.

Před uvedením nových řadů do provozu bude potrubí propláchnuto, vydezinfikováno a bude proveden kontrolní rozbor vzorku vody v souladu s ust. vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Veškerý materiál použitý při výstavbě vodovodu bude splňovat podmínky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a jeho vhodnost bude dokladována nejpозději při kolaudačním řízení.

K žádosti byly předloženy následující doklady

- projektová dokumentace zpracovaná v 08/2012 Ing. Václavem Machem (ČKAIT - 0200074)
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Rokycany, č.j. HSPM 535-8/2012 RO ze dne 3.10.2012
- informace o parcelách
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 4408/12 ze dne 6.3.2012 + příloha č.1 k této smlouvě ze dne 6.3.2012
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Eva Farová) ze dne 19.2.2012
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Jiří Cink) ze dne 29.2.2012
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Ing. Václav Pěnkava, Blanka Pěnkavová) ze dne 25.2.2012
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Zdeněk Vild) ze dne 15.2.2012
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Klára Formánková Kubínová, Zbyněk Kubín) ze dne 20.2.2012
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Marie Pašková) ze dne 17.2.2012
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Jiří Kraus) ze dne 14.2.2012
- závazné stanovisko KHS PK ÚP Rokycany, č.j. 17836/21/12 ze dne 6.9.2012
- vyjádření PČR KŘP PK, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, č.j. KRPP-157625-2/ ČJ 2012-030806-15 ze dne 8.10.2012
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení, Povodí Vltavy a.s., Denisovo nábř. 14, Plzeň, č.j. 12769/2012/343-Pe, SP-2012/1907 ze dne 22.2.2012
- územní rozhodnutí spis.zn. (č.j.) 2227/OST/12 Pol ze dne 26.6.2012, vydané MěÚ Rokycany, odborem stavebním
- sdělení vydané MěÚ Rokycany, stavebním odborem spis.zn. (č.j.) 2227/OST/12 Pol ze dne 3.8.2012 o nabytí právní moci rozhodnutí
- vyjádření MěÚ Rokycany, odboru stavebního dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Spis.zn. 2227/OST/12 Pol ze dne 12.9.2012
- závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru dopravy č.j. 1298/OD/012 ze dne 24.2.2012
- vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP č.j. 602/OŽP/12 ze dne 9.2.2012
- plná moc pro Ing. Václava Macha ze dne 10.11.2011

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska vodního zákona a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodního díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů žádné námitky. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Správní poplatek za vydání povolení ke stavbě bude zaplacen v souladu s ust. zákona č. 634/2004 Sb. položky 17 písm. i) ve výši 3000,- Kč při převzetí rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

Obec Holoubkov

Revos Rokycany s.r.o., Sedláčkova 651/III, 337 56 Rokycany

Jiří Cink, Holoubkov 8, 338 01 Holoubkov

Farová Eva, Sečská 1875/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Ing. Václav Pěnkava, Toužimská 1717/6, 323 00 Plzeň

Pěnkavová Blanka, Holoubkov 130, 338 01 Holoubkov

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

JUDr. Miroslav Majer, Nové sídliště 335, 338 43 Mirošov

Majerová Alena, Přemyslova 848, 337 01 Rokycany

Šnajdrová Antonie, Holoubkov 90, 338 01 Holoubkov

Vodička Jan, Holoubkov 89, 338 01 Holoubkov

Vodičková Iveta, Holoubkov 89, 338 01 Holoubkov

Stehlík Zdeněk, Průmyslová 215/18, 301 00 Plzeň

Lang Jan, Holoubkov 34, 338 01 Holoubkov

Langová Věra, Holoubkov 34, 338 01 Holoubkov

Netík Petr, U Okrouhlíku 1532/5, 150 00 Praha 5

Netíková Miroslava, U Okrouhlíku 1532/5, 150 00 Praha 5

Bělohávek Karel, Holoubkov 140, 338 01 Holoubkov

Bělohávková Alena, Holoubkov 140, 338 01 Holoubkov

Matys Vlastimil, Holoubkov 99, 338 01 Holoubkov

Matysová Bohuslava, Bojasova 1251/19, 182 00 Praha

Plundrich Milan, Holoubkov 110, 338 01 Holoubkov

Plundrichová Miluše, Holoubkov 110, 338 01 Holoubkov

Mensa Zdeněk, Holoubkov 114, 338 01 Holoubkov

Mgr. Šárka Mensová, Holoubkov 114, 338 01 Holoubkov

Majer Jaroslav, Majerové 531, 338 08 Zbiroh
Vondrášek Luboš, Holoubkov 268, 338 01 Holoubkov
Vondrášková Jana, Holoubkov 268, 338 01 Holoubkov
Miterbach Miroslav, Žerotínova 1850/60, 130 00 Praha
Kaslová Monika, Holoubkov 109, 338 01 Holoubkov

Na vědomí :

Krajská hygienická stanice PK, Skrétova 15, Plzeň, pracoviště Rokycany
Správa a údržba silnic PK, pracoviště Rokycany
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
MěÚ Rokycany – odbor dopravy
MěÚ Rokycany – odbor stavební

Vyvěšeno :

Sejmuto :